

緩速ろ過池用ろ過砂 購入仕様書

1. 品名 緩速ろ過池用ろ過砂
2. 数量 105 m³ (フレコン袋入り)
3. 納入場所 総社市井尻野504-1(総社浄水場内)
4. 納入期限 平成31年3月22日
但し納入日は別途協議して定めるが概ね2月の予定
5. 規格・形状 日本水道協会(JWWA A103:2006)の規格を満たすこと。

<主成分及び品質>

項 目		品質規定
物 性	洗浄濁度	30度以下
	密度	2.57~2.67g/cm ³
	強熱減量	0.75%以下
	摩減率	3.0%以下
	塩酸可溶率	3.5%以下
浸 出 性	味・臭気	異常でないこと
	色度	0.5度以下
	濁度	0.2度以下
	鉄/その化合物	0.03mg/L以下
	マンガン/その化合物	0.005mg/L以下
寸 法	有効径	0.30~0.45mm
	均等係数	2.0以下
	最大径	2.0mm以下
	最小径	0.18mm以上

納入時に試験成績書を提出すること。

6. その他
 - (1) 納入品は、概ね0.65m³単位のフレコン袋入りであること。
 - (2) 納入日、荷下ろし場所は、担当者の指示に従うこと。
 - (3) 運送費、荷下ろし費を含む。
 - (4) 荷下ろしの際は、交通誘導員を配置し、一般の通行者の妨げにならないよう配慮すること。