NO.	設置場所	メーカー	タイプ		内容量	型番	製造番号	製造年月日	点検状況・予定 09(H21) H20度	10(H22) H21度	11(H23) H22度	12(H24) H23度	13(H25) H24度	14(H26) H25度	15(H27) H26度	16(H28) H27度	17(H29) H28度	18(H30) H29度	19(H31) H30度	20(H32) H31度	21(H33) H32度	22(H34) H33度	23(H35) H34度	24(H36) H35度	次回交換	摘要	備考
1	電気棟 B1共同溝	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18451	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
2	電気棟 F1電気室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18468	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
3	電気棟 F1電気室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	20kg	AHA-50N	00094	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
4	電気棟 F1電気室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18465	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
5	電気室 F1操作室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18501	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート＋台座
6	電気棟 F2換気ファン室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	14179	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
7	電気棟 F2換気ファン室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18476	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
63	電気棟 発電機室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18455	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	
64	電気棟 発電機室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18448	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	箱
65	電気棟 発電機室	宮田	粉末ABC	加圧式	20kg	CA50EHWD	000496	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機									← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H25.2.22	箱
66	電気棟 発電機室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040253	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	箱
67	電気棟 発電機室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	016347	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	箱
68	電気棟 発電機室 屋外	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	000842	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	箱
69	電気棟 発電機室 屋外	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	016399	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	箱
8	送水P棟 B2ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	126402K	2017(H29)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	(2027末) ← 計有効期限	`23(H35)/ 1	購入H29.2.02	プレート
9	送水P棟 B2ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	126403K	2017(H29)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	(2027末) ← 計有効期限	`23(H35)/ 1	購入H29.2.02	プレート＋箱
10	送水P棟 B2ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	126404K	2017(H29)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	(2027末) ← 計有効期限	`23(H35)/ 1	購入H29.2.02	プレート
11	送水P棟 B1歩廊	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	126405K	2017(H29)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2027末) ← 計有効期限	`23(H35)/ 1	購入H29.2.02	プレート
12	送水P棟 B1歩廊	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	126408K	2017(H29)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2027末) ← 計有効期限	`23(H35)/ 1	購入H29.2.02	プレート
13	送水P棟 F1階段室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	126409K	2017(H29)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2027末) ← 計有効期限	`23(H35)/ 1	購入H29.2.02	プレート
14	送水P棟 F1制御機器室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	126410K	2017(H29)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2027末) ← 計有効期限	`23(H35)/ 1	購入H29.2.02	プレート
15	送水P棟 F1搬入室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	126413K	2017(H29)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2027末) ← 計有効期限	`23(H35)/ 1	購入H29.2.02	プレート
16	送水P棟 F1搬入室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	126414K	2017(H29)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2027末) ← 計有効期限	`23(H35)/ 1	購入H29.2.02	プレート
17	管理棟 B1共同溝	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	072156	2015(H27)	※H28.05 吉井中継ポンプ場より移設						→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	有効期限(H37)	`21(H33)/ 1		プレート
18	管理棟 F1宿直室前	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	039968	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
19	管理棟 F1電気室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040243	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
20	管理棟 F1湯沸室前	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040254	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
21	管理棟 F1事務室前	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040264	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
22	管理棟 F1ホール	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	039970	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
23	管理棟 F1東口	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040256	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
24	管理棟 F1水質検査室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040280	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
25	管理棟 F1水質検査室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040281	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
26	管理棟 F1水質検査室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040260	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
27	管理棟 F1水質検査室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040252	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
28	管理棟 F2会議室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040302	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
29	管理棟 F2会議室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040274	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
30	管理棟 F2湯沸室前	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040273	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
31	管理棟 F2ホール	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040258	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
32	管理棟 F2換気ファン室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040276	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
33	管理棟 F3中央管理室	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	039973	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
34	管理棟 F3湯沸室前	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040262	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
35	管理棟 F3ホール	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040241	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
36	管理棟 F3資料室前	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040265	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
37	管理棟 F4	宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040275	2013(H25)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`19(H31)/ 1	購入H25.2.22	プレート
38	薬注棟 B1薬品タンク室(1)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0023985K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	箱
39	薬注棟 B1薬品タンク室(1)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024021K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	箱
40	薬注棟 B1薬品タンク室(1)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024027K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	箱
41	薬注棟 B1共同溝	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024030K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	箱
42	薬注棟 F1薬品タンク室(2)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024031K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	箱
43	薬注棟 F1次亜生成室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024032K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	箱
44	薬注棟 F1次亜生成室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024039K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	箱
45	薬注棟 F2加圧ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0025316K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	箱
46	薬注棟 F3注入機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0027061K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	プレート＋台座
47	薬注棟 F3注入機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0173904K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	プレート＋台座
48	薬注棟 F3注入機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0173908K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	プレート＋台座
49	薬注棟 F4換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0173925K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	台座
50	薬注棟 F4換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0173926K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	台座
51	薬注棟 F4換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0173933K	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	台座
59	薬注棟 F3操作盤室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF-50	000235s	2018(H30)											H30.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.03.02	プレート
62	薬注棟 F1工作室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18450	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	
52	導水P棟 ポンプ室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18474	2012(H24)				→	外・機	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
53	導水P棟 ポンプ室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	14176	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
54	導水P棟 F1搬入ステージ	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18449	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
55	導水P棟 電気室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	20kg	AHA-50N	00096	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
56	導水P棟 電気室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18334	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
57	導水P棟 F1換気ファン室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18467	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
58	導水P棟 F1換気ファン室	マルヤマ	粉末ABC	加圧式	3kg	AHA-10M	18344	2012(H24)				→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	← 設計有効期限・→ 耐圧試験	`20(H32)/ 1	購入H24.2.28	プレート
60	浄水池 流入弁室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0089230K	2018(H30)											H30.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.02.01	台座
61	浄水池 流出弁室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0089232K	2018(H30)											H30.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	(2028末) ← 設計有効期限	`24(H36)/ 1	購入H30.02.01	台座

↑ 消防報告　↑ 消防報告　↑ 消防報告　↑ 消防報告　↑ 消防報告

H29年度更新消火器本数　:10型(3kg) 14本
:50型(20kg) 1本

・・・内部点検、機能点検、放射能力試験（薬剤詰替）
・・・内部点検、機能点検
外・・・外形点検
・・・更新
・・・機能点検 5.0 年で終了
・・・機能点検 2.5 年で終了

・消火器は順次「蓄圧式」に交換する。
交換時期は、大型消火器の機能試験を考慮し、各年度に集中しないこと。
・蓄圧式消火器は機能試験が始まる前に交換する。

NO.	設置場所	メーカー	タイプ	内容量	型番	製造番号	製造年月日	点検状況・予定																																						次回交換	摘要	備考
									15(H27)		16(H28)		17(H29)		18(H30)		19(H31)		20(H32)		21(H33)		22(H34)		23(H35)		24(H36)		25(H37)		26(H38)		27(H39)		28(H40)		29(H41)		30(H42)						
									H26度		H27度		H28度		H29度		H30度		H31度		H32度		H33度		H34度		H35度		H36度		H37度		H38度		H39度		H40度		H41度						
【赤磐市消防　管内】																																															
P-01	山陽中継ポンプ場　1F (搬入S・電気室)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0023984K	2018					H30.03.02 更新→		外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限(2028末)				有効期限(H40)		ˋ24(H36)/ 1		プレート
P-02	山陽中継ポンプ場　1F (高圧盤用)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024023K	2018					H30.03.02 更新→		外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限(2028末)				有効期限(H40)		ˋ24(H36)/ 1		プレート
P-03	山陽中継ポンプ場　2F (機械室)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024035K	2018					H30.03.02 更新→		外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	← 設計有効期限(2028末)				有効期限(H40)		ˋ24(H36)/ 1		プレート
P-04	山陽中継ポンプ場　BF (ポンプ室)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024036K	2018					H30.03.02 更新→		外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	← 設計有効期限(2028末)				有効期限(H40)		ˋ24(H36)/ 1		プレート
																									H36.01. 更新予定→																					
P-05	赤坂中継ポンプ場　電気・ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0024038K	2018					H30.03.02 更新→		外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限(2028末)				有効期限(H40)		ˋ24(H36)/ 1		プレート
P-06	赤坂中継ポンプ場　高圧盤用	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0027057K	2018					H30.03.02 更新→		外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	← 設計有効期限(2028末)				有効期限(H40)		ˋ24(H36)/ 1		プレート
																									H36.01. 更新予定→																					
P-08	吉井中継ポンプ場　電気・ポンプ室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	072035	2015	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限(2025末)										有効期限(H37)		ˋ21(H33)/ 1		プレート
																		H33.01. 更新予定→																											
P-15	山陽第2中継ポンプ場　電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	024477K	2016	H28.02.01 更新→					外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限(2026末)								有効期限(H38)		ˋ22(H34)/ 1		
P-16	山陽第2中継ポンプ場　ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	024484K	2016	H28.02.01 更新→					外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	← 設計有効期限(2026末)								有効期限(H38)		ˋ22(H34)/ 1		
P-17	山陽第2中継ポンプ場　高圧盤用	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	024514K	2016	H28.02.01 更新→					外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	← 設計有効期限(2026末)								有効期限(H38)		ˋ22(H34)/ 1		
																				H34.01. 更新予定→																											
【瀬戸内市消防　管内】																																															
【東備消防組合　管内】																																															
P-10	佐伯第1中継ポンプ場　ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	024523K	2016	H28.02.01 更新→					外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限(2026末)								有効期限(H38)		ˋ22(H34)/ 1		
P-11	佐伯第1中継ポンプ場　電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	024525K	2016	H28.02.01 更新→					外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	← 設計有効期限(2026末)								有効期限(H38)		ˋ22(H34)/ 1		
																				H34.01. 更新予定→																											
P-12	佐伯第2中継ポンプ場　次亜室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	024526K	2016	H28.02.01 更新→					外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	外	外	外	外	← 設計有効期限(2026末)								有効期限(H38)		ˋ22(H34)/ 1		
P-13	佐伯第2中継ポンプ場　電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10	024527K	2016	H28.02.01 更新→					外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機	外	外	外	外	← 設計有効期限(2026末)								有効期限(H38)		ˋ22(H34)/ 1		
																				H34.01. 更新予定→																											
【岡山市消防　管内】																																															

消防報告　消防報告　消防報告　消防報告　消防報告

・・・内部点検、機能点検、放射能力試験(薬剤詰替)

・・・内部点検、機能点検

・・・外形点検

・・・更新

・・・機能点検 5.0 年で終了

・・・機能点検 2.5 年で終了