点検状況・予定

NO.	設置場所	メーカー	タイプ		内容量	型番	製造番号	製造年月日	13(H25) H24度	14(H26) H25度	15(H27) H26度	16(H28) H27度	17(H29) H28度	18(H30) H29度	19(H31) H30度	20(H32) H31度	21(H33) H32度	22(H34) H33度	23(H35) H34度	24(H36) H35度	25(H37) H36度	H37度	次回交換	摘要	備考
〔総社浄水場〕																									
1	取水ポンプ棟（1F）・電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	072139	2015(H27)			→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力	21(H33)/01		旧2007年製、2015年で期限切れの為、(17)予備1(工作室)を移設
2	送水ポンプ棟（1F）・電気室		粉末ABC	蓄圧式	20kg								H29.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)		23(H35)/01		
3	送水ポンプ棟（1F）・電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040263	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
4	送水ポンプ棟（1F）・電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040270	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
5	送水ポンプ棟（1F）・電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	039969	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
6	送水ポンプ棟（1F）・換気ファン室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	039980	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
7	送水ポンプ棟（B1）・送水ポンプ室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	039976	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
8	送水ポンプ棟（B1）・送水ポンプ室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040251	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
9	管理棟（1F）・水質検査室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040271	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
10	管理棟（1F）・電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040267	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
11	管理棟（1F）・工作室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040284	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
12	管理棟（1F）・LPG庫用	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040266	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
13	管理棟（2F）・中央監視室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040255	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
14	管理棟（2F）・廊下	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	040283	2013(H25)	→外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)	→圧力試験			19(H31)/01		
予	管理棟（1F）・ポンペ室内	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	135548	2014(H26)		→外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)				→圧力試験		20(H32)/01		
15	倉庫(旧事務所）・旧事務所	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	072155	2015(H27)			→外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			→圧力	21(H33)/01		旧2007年製、2015年で期限切れの為、(18)予備2(工作室)を移設
16																									
17	予備1(工作室）・工作室																								
18	予備2(工作室）・工作室																								
19																									
20																									
21																									
22																									
23	緊急用	~~ヤマト~~	~~粉末ABC~~	~~加圧式~~	~~3kg~~	~~YA-10ES~~	~~・・・・・・~~	~~2014(H26)~~																	

消防報告　消防報告　消防報告　消防報告　消防報告

・・・内部点検、機能点検、放射能力試験（薬剤詰替）

・・・内部点検、機能点検

・・・外形点検

・・・更新

・・・機能点検 5.0 年で終了

・・・機能点検 2.5 年で終了

点検状況・予定

NO.	設置場所	メーカー	タイプ		内容量	型番	製造番号	製造年月日	次回交換	摘要	備考
									次回交換		
〔総社第1中継ポンプ場〕											
P- 1	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	20kg	CA50HSW	000753	2014(H26)	20(H32)/01		
P -2	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135539	2014(H26)	20(H32)/01		
P- 3	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	127997	2014(H26)	20(H32)/01		
P- 4	送水ポンプ室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	128034	2014(H26)	20(H32)/01		
P- 5	送水ポンプ室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	127995	2014(H26)	20(H32)/01		
〔総社第2中継ポンプ場〕											
P- 6	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	128035	2014(H26)	20(H32)/01		
P- 7	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	127996	2014(H26)	20(H32)/01		
P- 8	送水ポンプ室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135519	2014(H26)	20(H32)/01		
P- 9	送水ポンプ室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135551	2014(H26)	20(H32)/01		
〔総社第3中継ポンプ場〕											
P-10	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135538	2014(H26)	20(H32)/01		
P-11	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	127974	2014(H26)	20(H32)/01		
P-12	送水ポンプ室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	128030	2014(H26)	20(H32)/01		
〔賀陽第1中継ポンプ場〕											
P-13	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135537	2014(H26)	20(H32)/01		
P-14	送水ポンプ室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135530	2014(H26)	20(H32)/01		
〔賀陽第2中継ポンプ場〕											
P-15	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135523	2014(H26)	20(H32)/01		
〔美星第1中継ポンプ場〕											
P-16	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135531	2014(H26)	20(H32)/01		
P-17	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	128029	2014(H26)	20(H32)/01		
〔美星第2中継ポンプ場〕											
P-18	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	128036	2014(H26)	20(H32)/01		
P-19	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135517	2014(H26)	20(H32)/01		
〔賀陽第3中継ポンプ場〕											
P-20	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	072136	2015(H27)	21(H33)/01		
〔総社第1調整池・小寺〕											
R- 1	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	128028	2014(H26)	20(H32)/01		旧2007年製、2015年で期限切れの為、(Q-4)真備第2供給地点を移設
〔総社第1調整池・見延〕											
R- 2	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135525	2014(H26)	20(H32)/01		
R- 3	電気室	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	135545	2014(H26)	20(H32)/01		
〔総社第2調整池〕											
R- 4	ピット内	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA10EAL	072152	2015(H27)	21(H33)/01		
〔総社第3調整池〕											
R- 5	ピット内	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	072036	2014(H26)	20(H32)/01		旧2006年製、2014年で期限切れの為、総社浄水場(23)緊急用を使用
〔総社第2供給地点〕											
Q- 3	ピット内	ミヤタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	SA-10EAL	072137	2015(H27)	21(H33)/01		

NO.	13(H25)	14(H26)	15(H27)	16(H28)	17(H29)	18(H30)	19(H31)	20(H32)	21(H33)	22(H34)	23(H35)	24(H36)	25(H37)
	H24度	H25度	H26度	H27度	H28度	H29度	H30度	H31度	H32度	H33度	H34度	H35度	H36度 H37度
〔総社第1中継ポンプ場〕													
P- 1	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P -2	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P- 3	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P- 4	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P- 5	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔総社第2中継ポンプ場〕													
P- 6	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P- 7	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P- 8	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P- 9	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔総社第3中継ポンプ場〕													
P-10	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P-11	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P-12	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔賀陽第1中継ポンプ場〕													
P-13	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P-14	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔賀陽第2中継ポンプ場〕													
P-15	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔美星第1中継ポンプ場〕													
P-16	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P-17	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔美星第2中継ポンプ場〕													
P-18	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
P-19	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔賀陽第3中継ポンプ場〕													
P-20	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力
〔総社第1調整池・小寺〕													
R- 1	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔総社第1調整池・見延〕													
R- 2	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
R- 3	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔総社第2調整池〕													
R- 4	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力
〔総社第3調整池〕													
R- 5	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力試験
〔総社第2供給地点〕													
Q- 3	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外・機(放射)			圧力

消防報告　消防報告　消防報告　消防報告　消防報告

・・・内部点検、機能点検、放射能力試験（薬剤詰替）

・・・内部点検、機能点検

・・・外形点検

・・・更新

・・・機能点検 5.0 年で終了

・・・機能点検 2.5 年で終了