NO.	設置場所	メーカー	タイプ	内容量	型番	製造番号	製造年月日	`18(H30) H29度	`19(H31) H30度	`20(R 2) H31・R 1度	`21(R 3) R 2度	`22(R 4) R 3度	`23(R 5) R 4度	`24(R 6) R 5度	`25(R 7) R 6度	`26(R 8) R 7度	`27(R 9) R 8度	`28(R10) R 9度	`29(R11) R10度	`30(R12) R11度	`31(R13) R12度	`32(R14) R13度	`33(R15) R14度	`34(R16) R15度	`35(R16) R16度	次回交換	摘要	備考
1	電気棟　B1共同溝	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172498K	2020(R02)		R02.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
2	電気棟　F1電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172495K	2020(R02)		R02.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
3	電気棟　F1電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF50	001070S	2020(R02)		R02.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
4	電気棟　F1電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172482K	2020(R02)		R02.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
5	電気室　F1操作室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172483K	2020(R02)		R02.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート＋台座
6	電気棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172492K	2020(R02)		R02.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
7	電気棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172480K	2020(R02)		R02.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
63	電気棟　発電機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172474K	2020(R02)		R02.02.19 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
68	電気棟　発電機室　屋外	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0066790K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	箱
69	電気棟　発電機室　屋外	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069609K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	箱
8	送水P棟　B2ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373483K	2023(R05)					R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
9	送水P棟　B2ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0372856K	2023(R05)					R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート＋箱
10	送水P棟　B2ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373477K	2023(R05)					R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
11	送水P棟　B1歩廊	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373467K	2023(R05)					R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
12	送水P棟　B1歩廊	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373508K	2023(R05)					R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
13	送水P棟　F1階段室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0372850K	2023(R05)					R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
14	送水P棟　F1制御機器室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373515K	2023(R05)					R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
15	送水P棟　F1搬入室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373501K	2023(R05)					R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
16	送水P棟　F1搬入室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373483K	2023(R05)					R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
17	管理棟　B1共同溝	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0160402K	2021(R03)			R03.03.09 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	2031末) ←有効期限		`27(R09)/ 1	購入R03.03.09	プレート
18	管理棟　F1宿直室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069610K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
19	管理棟　F1電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069612K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
20	管理棟　F1湯沸室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069622K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
21	管理棟　F1事務室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069628K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
22	管理棟　F1ホール	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069629K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
23	管理棟　F1東口	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069630K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
24	管理棟　F1水質検査室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069641K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
25	管理棟　F1水質検査室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069642K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
26	管理棟　F1水質検査室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069645K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
27	管理棟　F1水質検査室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069646K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
28	管理棟　F2会議室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069647K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
29	管理棟　F2会議室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069648K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
30	管理棟　F2湯沸室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069652K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
31	管理棟　F2ホール	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069658K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
32	管理棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069659K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
33	管理棟　F3中央管理室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069660K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
34	管理棟　F3湯沸室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069662K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
35	管理棟　F3ホール	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069664K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
36	管理棟　F3資料室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069876K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
37	管理棟　F4	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0069888K	2019(H31)	H31.02.06 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2029末) ←有効期限		`25(R07)/ 1	購入H31.02.06	プレート
67	管理棟　F3情報処理室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF-50	003015s	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
38	薬注棟　B1薬品タンク室(1)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385228K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
39	薬注棟　B1薬品タンク室(1)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385184K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
40	薬注棟　B1薬品タンク室(1)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385283K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
41	薬注棟　B1共同溝	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385278K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
42	薬注棟　F1薬品タンク室(2)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385173K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
43	薬注棟　F1次亜生成室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385272K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
44	薬注棟　F1次亜生成室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385280K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
45	薬注棟　F2加圧ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385285K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
46	薬注棟　F3注入機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385207K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	プレート＋台座
47	薬注棟　F3注入機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385276K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	プレート＋台座
48	薬注棟　F3注入機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385145K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	プレート＋台座
49	薬注棟　F4換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385273K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	台座
50	薬注棟　F4換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385279K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	台座
51	薬注棟　F4換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385121K	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	台座
59	薬注棟　F3操作盤室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF-50	003016s	2024(R06)					R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	2034末) ←有効期限	`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	プレート
62	薬注棟　F1工作室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172497K	2020(R02)		R02.02.18 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	箱
52	導水P棟　ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172496K	2020(R02)		R02.02.18 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
53	導水P棟　ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172507K	2020(R02)		R02.02.18 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
54	導水P棟　F1搬入ステージ	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172473K	2020(R02)		R02.02.18 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
55	導水P棟　電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF50	001074S	2020(R02)		R02.02.18 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
56	導水P棟　電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172481K	2020(R02)		R02.02.18 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
57	導水P棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172494K	2020(R02)		R02.02.18 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
58	導水P棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0172479K	2020(R02)		R02.02.18 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	プレート
64	導水P棟　指定可燃物	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0696971K	2022(R04)				R04.09.05 新設→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	2032末) ←有効期限		`28(R10)/ 1	購入R04.09.05	プレート
60	浄水池　流入弁室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075431K	2020(R02)	西部より移設	R02. 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	台座
61	浄水池　流出弁室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075434K	2020(R02)	西部より移設	R02. 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	2030末) ←有効期限		`26(R08)/ 1	購入R02.02.18	台座
65	NO.1 ろ過池　1FL コントロール室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0697003K	2022(R04)				R04.09.05 新設→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	2032末) ←有効期限		`28(R10)/ 1	購入R04.09.05	プレート
66	NO.2 ろ過池　1FL コントロール室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0697120K	2022(R04)				R04.09.05 新設→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	2032末) ←有効期限		`28(R10)/ 1	購入R04.09.05	プレート

消防報告　消防報告　消防報告　消防報告　消防報告

・・・更新

・・・内部点検、機能点検

・・・設計有効期限

・消火器は順次「蓄圧式」に交換する。
　交換時期は、大型消火器の機能試験を考慮し、各年度に集中しないこと。
・蓄圧式消火器は機能試験が始まる前に交換する。